




Magistrát města Prostějova

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova

SpZn.: SÚ/3204/2012-Na
Č.j.: PVMU 5426/2013 61

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Pavel Navrátil, tel. 582 329 764
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Košťál

Prostějov, dne 11.1.2013	
Obecní úřad Olšany u Prostějova	
Č.j.: 16. 01. 2013	Zpracoval: 
Došlo: 	Ukl. znak: 332
Přílohy:	

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Lucie Hradilová, Schweitzerova 749/97, 779 00 Olomouc,
Ing. Alena Pryszczová, U Tiskárny 539/2, 702 00 Ostrava,
Roman Pryszcz, U Tiskárny 539/2, 702 00 Ostrava,
Mgr. Ondřej Zuščík, Trávníky 463, 798 12 Kralice na Hané,
Jana Nováková, Solanec pod Soláněm 62, 756 62 Hutisko-Solanec,
Ing. Radek Černohouz, Jilemnického 62/33, 779 00 Olomouc,
Kristýna Korcová, DiS., Krakovec 42, 798 57 Laškov,
Lukáš Papšík, Horská 1259/1, 790 01 Jeseník,
Jana Králová, Zikova 604/6, 779 00 Olomouc,
Jiří Král, Zikova 604/6, 779 00 Olomouc,
Bedřich Hyneček, sídl. Svobody 3568/69, 796 01 Prostějov

(dále jen "žadatel") podali dne 17.12.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby rodinných domů Olšany u Prostějova"

na pozemcích parc. č. 693/1-orná půda, 693/2-orná půda, 693/3-orná půda, 693/4-orná půda, 693/5-orná půda, 693/6-orná půda, 693/7-orná půda, 693/8-orná půda, 694/7-orná půda, 694/8-orná půda, 731/16-ost. pl. v katastrálním území Olšany u Prostějova.

Stavba obsahuje:

Komunikace

Přístup k navrhovaným domům je řešen prostřednictvím nově navržené komunikace navazující na nově budovanou komunikaci situovanou na pozemcích parc. č. 694/5, 694/6, 694/7, 694/8 katastrální území Olšany u Prostějova. Navrhovaný komunikační systém je tvořen komunikacemi š. 5 s plynulým rozšířením na 5,50 m a 3,00 m. Komunikace je řešena jako obousměrná, šířky 5,50 m – páteřní větev V1. Obousměrné jsou i navazující větve V2 a V3 šířky 3,00 m, které jsou slepé.

STL plynovodní řad:

Napojení nově budovaného STL plynovodního řadu bude na stávající STL plynovod 0,3 MPa dimenze LPE 63 a LPE 50 SDR 11 PE 100.

Vodovodní řad:

Rodinné domy budou zásobovány z nově navrženého prodloužení vodovodního řadu PVC DN 100, které bude napojeno na prodloužený vodovodní řad z PVC DN 100 vedoucího v nově budované komunikaci.

Jednotná kanalizace :

Odkanalizování lokality výstavby RD včetně odvodu dešťových vod z komunikace a přilehlých zpevněných ploch bude provedeno napojením nově vybudované jednotné kanalizace PVC 250 na obecní jednotnou kanalizaci, přičemž dešťová voda z komunikace bude nejprve svedena do zeleného pásu (vsakovacího pruhu), kde bude zasakována. Případný přebytek dešťové vody bude zasakován ve vsakovací jámě – viz výkresová dokumentace. Detailní řešení odvodu dešťových vod z komunikace a přilehlých zpevněných ploch bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace v rámci stavebního objektu nově budované komunikace.

Veřejné osvětlení

Pro osvětlení nového areálu 7 RD bude použito 7 ks nových parkových osvětlovacích stožárů propojených zemním kabelem CYKY. Místo napojení na stávající kabelový rozvod VO bude u posledního stávajícího sloupu VO u pozemku parc. č. 694/5. Osvětlovací stožáry budou parkové, ocelové, pozinkované, bezpaticové, včetně výbojkových svítidel s halogenidovou výbojkou 70 W. Vždy dva sousední stožáry VO budou společně uzemněny propojeným zemnicí páskem FeZn 30x4.

Rozvody NN

Kabelový rozvod NN v lokalitě nových 7 RD bude proveden jako pokračování stávajícího zokruhovaného zapojení zemním kabelem AYKY 3x120+70, přičemž oba konce okruhu jsou napájeny ze stávající kioskové trafostanice DTS Olšany 7-Trávníky č. 700382, situované na pozemku parc. č. 662 zastavěného areálu. Kabele AYKY 3x120+70 budou vyvedeny z pojistkové skříně SR542, která bude osazena v rámci projektu připojení předešlé etapy výstavby rodinných domků a bude prosmyčkováně vedeny podél linie plánovaných rodinných domků. Prosmyčkování bude provedeno v plastových pilířových pojistkových skříních SS200, které budou osazeny vždy v místě dvou sousedících parcel a budou sloužit jako hlavní domovní pojistkové skříně pro jednotlivé odběry.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

15.2.2013 v 08:30 hodin

se schůzkou pozvaných na stavebním úřadě Magistrátu města Prostějova, Vrahovická 4a, Prostějov - dveře č. 204.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Magistrátu města Prostějova).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.



MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

Stavební úřad

-7-

Ing. Jan Košťál v. r.
vedoucí stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova

Za správnost vyhotovení: Pavel Navrátil

Obdrží:

Lucie Hradilová, Schweitzerova 749/97, 779 00 Olomouc
Ing. Alena Pryszczová, U Tiskárny 539/2, 702 00 Ostrava
Roman Pryszcz, U Tiskárny 539/2, 702 00 Ostrava
Mgr. Ondřej Zuščík, Trávníky 463, 798 12 Kralice na Hané
Jana Nováková, Solanec pod Soláněm 62, 756 62 Hutisko-Solanec
Ing. Radek Černohouz, Jilemnického 62/33, 779 00 Olomouc
Kristýna Korcová, DiS., Krakovec 42, 798 57 Laškov
Lukáš Papšík, Horská 1259/1, 790 01 Jeseník
Jana Králová, Zikova 604/6, 779 00 Olomouc
Jiří Král, Zikova 604/6, 779 00 Olomouc
Bedřich Hynek, sídl. Svobody 3568/69, 796 01 Prostějov

které zastupuje

Ing. Jan Andrés, Fügnerova č.p. 350/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Obec Olšany u Prostějova, IDDS: kpbve6 + vývěska

Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov, IDDS: 7zyai4b

Magistrát města Prostějova - vývěska

R/SÚ

A/A

Pro Obec Olšany u Prostějova a Magistrát města Prostějova:

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách. Po sejmutí z úřední desky zašlete 1 vyhotovení tohoto oznámení zpět na stavební úřad.

Vyvěšeno dne: 16. 1. 2013

Sejmuto dne:

**Obec
Olšany u Prostějova**

798 14

☎ 582 380 160

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.